

Al Comune di:

Acri
protocollo.acri@pec.it

Santa Sofia D'Epiro
ufficioprotocollo.santasofiadepiro@asmepec.it

San Demetrio Corone
sindaco.sandemetriocorone@asmepec.it

Vaccarizzo Albanese
tecnico.vaccarizzoalbanese@asmepec.it

San Cosmo Albanese
tecnico.sancosmoalbanese@asmepec.it

San Giorgio Albanese
tecnico.sangiorgioalbanese@asmepec.it

Bisignano
comune.bisignano.lavoripubblici@pec.it

Rose
protocollo.comune.rose.cs@pec.it

Luzzi
ufficiotecnico@comunediluzzi.legalmail.it

p.c. **Acque Potabili**
Sede di Rende
apservizidricintegrati@legalmail.it

p.c. **Ill.mo Prefetto di Cosenza**
protocollo.prefcs@pec.interno.it

Cosenza lì, 11.09.2024 Prot. 375

Oggetto: Acquedotto Sila Greca - Blocco impianto di potabilizzazione Trionto per alta torbidità grezza.

Con la presente si comunica che, la qualità dell'acqua grezza in ingresso presso l'impianto in oggetto dalle ore 22:00 di ieri sera, Martedì 10 Settembre 2024, ha registrato alti valori di torbidità, pertanto il processo di potabilizzazione dell'acqua è stato sospeso e l'erogazione è stata garantita fino all'esaurimento della vasca di accumulo, avvenuta stamattina Mercoledì 11 Settembre, per tale motivo siamo costretti a interrompere l'erogazione idropotabile a tutte le utenze servite.

Le sole utenze del Comune di Bisignano, Luzzi e Rose resteranno alimentate esclusivamente dal campo Pozzi Mucone, pertanto si registrerà una lieve riduzione della fornitura idropotabile.

Il ns. personale impegnato nella gestione dell'impianto è già intervenuto effettuando tutte le operazioni gestionali possibili, al fine di rendere l'impianto predisposto al ritorno a pieno regime non appena gli strumenti di misura installati registreranno valori chimico - fisici compatibili con il processo di potabilizzazione.

Distinti Saluti

Il Responsabile della Sede Zonale di Cosenza
P.I. Angelo Vespasiano

Al Comune di:

Luzzi

e-mail: ufficiotecnico@comunediluzzi.legalmail.it

Rose

e-mail: protocollo.comune.rose.cs@pec.it

p.c. Acque Potabili

e-mail: acquepotabilisii@pec.it

p.c. Prefettura di Cosenza

e-mail: servizitecnici.pref_cosenzainterno.it

Cosenza lì, 11.09.2024 Prot. n. 377

Oggetto: Acquedotto Sila Greca – Riduzione forniture idropotabili causa improvvisa rottura.

Si formano gli Enti in indirizzo che, questa mattina Mercoledì 11 settembre 2024, sono in corso i lavori di localizzazione di una improvvisa rottura sulla condotta adduttrice dei Comuni in indirizzo, questa Società è già intervenuta con il proprio personale e il supporto della squadra di manutenzione per le necessarie verifiche, pertanto, si sta registrando una riduzione delle forniture idropotabili alle utenze servite.

Presumibilmente, individuata la rottura si procederà con l'intervento di riparazione, si prevede di ripristinare l'erogazione nella stessa giornata di oggi.

Distinti Saluti

Il Responsabile della Sede Zonale di Cosenza
P.I. Angelo Vespasiano

